

Nejvyšší přípustná míra znečištění ve vypouštěných odpadních vodách do kanalizační sítě města Štramberka místní části Libotín.

Obecné limity ukazatelů znečištění pro odpadní vody vypouštěné do kanalizace ukončené čistírnou odpadních vod.

Ukazatel	Symbol	Koncentrační limity z kontrolního dvouhodinového směsného vzorku* (mg/l)	Koncentrační limity z kontrolního prostého vzorku** (mg/l)
Biochemická spotřeba kyslíku	BSK ₅	450	750
Chemická spotřeba kyslíku	CHSK _{Cr}	900	1 800
Nerozpuštěné látky	NL 105 °C	400	600
Rozpuštěné látky	RL 105 °C	800	1 600
Dusík amoniakální	N-NH ₄	75	100
Dusík celkový	N _{celk}	90	120
Fosfor celkový	P _{celk}	15	30
Extrahovatelné látky	EL	100	150
Uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀	C ₁₀ -C ₄₀	10	15
Nepolární extrahovatelné látky	NEL	10	15
Chloridy	Cl ⁻	200	400
Sírany	SO ₄ ²⁻	100	200
Kyanidy celkové	CN ⁻ _{celk.}	0,1	0,2
Reakce vody (bezrozměrná hodnota)	pH	6-9	6-9
Teplota	T	40 °C	40 °C
Měď	Cu	0,05	0,1
Nikl	Ni	0,05	0,1
Chrom celkový	Cr _{celk}	0,025	0,05
Olovo	Pb	0,025	0,05
Zinek	Zn	1,0	2,0
Kadmium	Cd	0,002	0,004
Stříbro	Ag	0,025	0,05

*) dvouhodinový směsný vzorek je vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. V případě přerušovaného (nepravidelného) vypouštění odpadních vod jsou uvedené hodnoty maximum okamžitého vzorku

**) prostý vzorek vypouštěných odpadních vod, získaný jednorázovým odběrem celého objemu vzorku